

鉄骨造

あいち住宅技術交流ネットワーク設計施工基準

認定住宅とするための設計ポイント

まもりすまい保険の設計施工基準に加え、下記に適合する設計としてください。

■防錆措置

・構造耐力上主要な部分(柱、はり、筋かい)

部 位			仕 様
最下階の柱脚部	コンクリートに埋設される	コンクリート上端の下方10cmから上方1mの範囲	☐ 最小厚さ9mm以上 ☐ ジンクリッチプライマー1回以上塗布
	上記以外	当該鋼材下端から上方1mの範囲	
上記以外(右記より選択)			☐ 最小厚さ9mm以上 ☐ 最小厚さ6mm以上、ジンクリッチプライマー1回以上塗布

・構造耐力上主要な部分(柱、はり、筋かい以外)

部 位	仕 様
柱、はり、筋かい以外(右記より選択)	☐ 最小厚さ9mm以上 ☐ 鉛系さび止め塗料2回以上塗布

■床下の防湿・換気

項 目	仕 様
床下の防湿措置 (右記より選択)	☐ べた基礎
	☐ 厚さ60mm以上の防湿コンクリート
	☐ 厚さ0.1mm以上の防湿フィルム
床下の換気措置 (右記より選択)	☐ 床下換気口の設置
	☐ ねこ土台の設置
	☐ 基礎断熱工法

■小屋裏換気

項 目	仕 様
小屋裏の換気措置 (右記より選択)	☐ 小屋裏給排気:1/300以上
	☐ 軒裏給排気:1/250以上
	☐ 軒裏・小屋裏給気+小屋裏排気:1/900以上
	☐ 軒裏・小屋裏給気+排気塔排気:給気口1/900 以上、排気口1/1600 以上
	☐ 屋根断熱工法